



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел 023/593-000

Fax 023/562-535

Email office@vikzr.rs

www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

Arhitetonski studio
NUOVA

Ул. Краља Александра Карадорђевића бр.
2/IX

Зрењанин

Датум: 24.08.2022. године

Број: 10/244

Предмет: Услови за израду урбанистичког пројекта урбанистичко–архитектонске разраде локација за изградњу стамбених објеката и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода у складу са захтевом подносиоца **Arhitetonski studio NUOVA** и име инвеститора **"KALMES" доо**, Зрењанина, ул. Војводе Петра Бојовића бр. 2, на кат.пар. 15365/101 КО Зрењанин I.

На основу Вашег захтева број **UP-06-07/22** издајемо Вам податке и услове за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко–архитектонске разраде локација за изградњу производног објекта и прикључење на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода у складу са захтевом подносиоца **Arhitetonski studio NUOVA** и име инвеститора **"KALMES" доо**, Зрењанина, ул. Војводе Петра Бојовића бр. 2, на кат.пар. 15365/101 КО Зрењанин I.

- На приложеним ситуацијама уцртан је положај водоводне и канализационе мреже.
- Прикључење на јавну водоводну мрежу предвидети на цевоводу V5PL Ø150 mm који се налази приказан у ситуацији у ул. Др Ђорђа Радића на катастарској парцели 15365/82 КО Зрењанин I, или у улици Огњеслава Костовића на цевоводу V5PL Ø150 mm на кат.пар. 15365/82 КО Зрењанин I.

Спој прикључка изводи се на цеви уличног цевовода, водећи рачуна о постојећим арматурама на цевоводу. Удаљеност Споја прикључка од постојећих арматура на цевоводу (постојећег окна затварача, хидраната, постојећих прикључака) мора бити минимално 1.5 m. Само у посебним случајевима и уз посебно одобрење ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, прикључак се може извести из постојећег окна затварача.

На споју прикључка, за веће прикључке поставља се затварач да би се евентуалне поправке на цеви прикључка могле извршити без затварања уличног цевовода. Спој прикључка пречника до Ø 40 mm се изводи преко оглице и УП вентила а спој прикључка Ø 50 mm и више одцепним фазонским комадом и затварачем. За прикључке Ø 150 mm и више спој прикључка се обавезно изводи постављањем затварача у окно.

3. Шахт са водомерима, (одвојено за санитарну Ø3/4“ и хидрантску мрежу Ø6”) одређених унутрашњих димензија (1,5м × 1,5м) поставити на приступачном месту ради лакшегчитавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије унутар парцеле.

Максимални гарантовани притисак у мрежи је 2 бара, довољну количину воде за против пожарну заштиту, ако је потребно обезбедити постављањем уређаја за повећање притиска у хидрантској мрежи уз употребу затвореног прелазног резервоара са слободним нивоом воде.

4. Прикључење на јавну канализацију санитарних отпадних вода Ø160 mm (фекалну канализацију) извести на шахт (80.54-78.72) или (80.46-78.57) FPL250 mm приказаним у ситуацији. на кат.пар 15365/82 КО Зрењанин I, ул. Др Ђорђа Радића.

Подрумске и сутеренске просторије објекта, из безбедносних разлога, не могу се прикључити директно на постојећи шахт (осим уз употребу одговарајућег техничког решења а у том случају ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин не одговара за насталу штету).

5. Прикључење на атмосферску канализацију Ø200mm извршити на постојећу мрежу у улици Др Ђорђа Радића, на шахт (80.81-79.21) APL 400 mm,

У јавну атмосферску канализацију није дозвољено упуштање отпадних вода које садрже штетне и отровне материје у количинама које могу штетно деловати на здравље људи, инсталације, објекте и уређаје канализације и на процесе прочишћавања отпадних вода.

Зауљене воде треба одвести са манипулативних асфалтних површина, до места одговарајућег предтретмана истих (сепаратор уља и таложник за издавање минералних уља и брзоталожних примеса и затим их упустити у атмосферску канализациону мрежу).

Унутрашња канализација атмосферских вода, са свим уређајима, мора бити пројектована и изграђена тако да задовољава услове водонепропусности, уз подужни пад који осигуруја отицање воде из објекта (парцеле).

6. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина.

7. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).

8. Радове на прикључењу водовода изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).

9. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио: Горан Тајдић, дипл. Инж.	
Шеф службе за надзор и инвестиције: Братислав Томић, дипл. инж.грађ.	