Nova KBTS
20/0,4kV; 1x630(1x1000)kVA
Tip KTS1 EBB: SN blok: 2V+1T,
NN blok 8 izvoda bez JR

kontura uzemljenja

2x PVC cev Ø125mm
L=6m, postavljanje raskopavanjem

AB šaht sa poklopcem za teretni saobraćaj, unutrašnjih dimenzija 2x1,5x2m (ŠxDxV)

2x PVC cev Ø125mm
6x PVC cev Ø110mm
L=12m, postavljanje raskopavanjem

OMM (MOMM-9+2x MOMM-3)

KPK EV-2P

PVC korugovane cevi

6x PVC cev Ø110mm
L=5m, postavljanje raskopavanjem

OMM (2x MOMM-9+MOMM-3)

2x PP00-A 4x150mm²

OMM (MOMM-9+MOMM-6+MOMM-3)

6x PVC cev Ø110mm
L=6m, postavljanje raskopavanjem

2x PVC cev Ø125mm
6x PVC cev Ø110mm
L=12m, postavljanje raskopavanjem

gradilište

Novi dvostruki 20kV
2x XHE-49Az 3x(

7523
7554
7519
19361
7522
7524
19290
9645
7520/2
7517/2
7517/1
7475
7477
64
66
68
Јовановића
тротоар