



Оператор Дистрибутивног
система

Архитектонски студио „NUOVA“ ДОО
Краља Александра I Карађорђевића 2/IX
23000 Зрењанин

Наш број: 05-02-2-17-2/184-1

Ваш број: _____

Датум: 16.03.2023

ПРЕДМЕТ: Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта

На основу Вашег захтева број УП-03-02/23 од 27.02.2023 године за издавање података о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта (П+4+ПС) у улици Доситеја Обрадовића бр. 24 Зрењанин, инвеститора „CITY WAVE ESTATE“ ДОО Зрењанин, обавештавамо Вас да на поменутој парцели нема гасних објеката ЈП „Србијасгас“ док на катастарској парцели број 9643/2 КО Зрењанин I на којој су планирани прикључци на инфраструктуру и јавну саобраћајницу ЈП „Србијасгас“ има дистрибутивну гасну мрежу ниског притиска те су услови следећи:


1. Приликом израде Пројекта потребно је придржавати се важећих техничких прописа и услова који су дати у "Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар" (Сл. гласник РС бр. 86/15).
2. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода $MOP \leq 4 \text{ bar}$ са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

	Минимално дозвољено светло растојање (m)	
	УКРШТАЊЕ	ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ
Гасоводи међусобно	0,2	0,4
Од гасовода до водовода и канализације	0,2	0,4
Од гасовода до вреловода и топловода	0,3	0,5
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода	0,5	1,0
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова	0,2	0,4
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,2	0,4
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,2	0,6
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3	-	3,0

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³		15,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³		5,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³		10,0
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³		15,0
Од гасовода до шахтова и канала.	0,2	0,3
Од гасовода до високог зеленила		1,5
* растојање се мери до габарита резервоара		


3. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
4. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
5. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.
6. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.
7. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника ЈП "Србијагас". Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити ЈП "Србијагас" Нови Сад.
8. Трошкови издавања услова износе 11253,98 динара + пдв, у складу са важећим ценовником ЈП „Србијагас“.
9. Рок важности овог документа је две године од датума његовог издавања.
10. Место прикључења за тражени капацитет од 10 Sm³/h је у улици Доситеја Обрадовића испред кућног броја 42А, а трошкове и начин прикључења одредићемо након подношења Захтева за одобрење за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу у просторијама ЈП „Србијагас“, Београдска 13 Зрењанин..

Обрадио


Мирко Наранчић, дипл.инж.

Технички руководиоца

ЈП "Дистрибуција" Зрењанин


Наташа Јевремов, дипл.инж.маш



Доставити:

1. Наслову
2. Техничкој архиви
3. а/а