



AAAE9128976237487

8198135


Огранак „Електродистрибуција Зрењанин“
Зрењанин, Панчевачка 46,
тел. +381 233 543210, факс +381 23 525243

Наш број: 2460800-Д-07.13.-480622/2-22

Јавно предузеће за урбанизам
Зрењанин

Ваш број: 1584/1

Зрењанин, 14.11.2022.



Раде Кончара бб

23000 ЗРЕЊАНИН

Предмет: **Одговор на ваше обавештење о измени Плана генералне регулације „Багљаш“ у Зрењанину због промена намене дела блока између улица Милана Станивуковића, Др. Тихомира Остојића и Жабаљске**

Поштовани,

Вашим захтевом под бројем 2460800-Д-07.13.-480622/1-22 (ваш бр. 1584/1 од 02.11.2022. године) обратили сте се Електродистрибуцији Зрењанин са обавештењем о измени Плана генералне регулације „Багљаш“ у Зрењанину због промена намене дела блока између улица Милана Станивуковића, Др. Тихомира Остојића и Жабаљске из намене зоне породичног становања у намену зоне вишепородичног становања са заједничким блоковским површинама. У Захтеву је поменуто да је у току израда два Урбанистичка пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације у датом блоку и приложен извод из Плана на којем су обележене предметне две локације и оквирне позиције планираних трафостаница на површини јавне намене чија тачна позиција ће се дефинисати израдом техничке документације.

Анализом података из захтева обавештавамо вас следеће:

1. Што се тиче локације која излази у улицу Др. Тихомира Остојића и која се налази на кат. парцели бр. 19346 К.О. Зрењанин 1 смо добили захтев под бројем 2460800-Д-07.13.-432681/1-22 за издавање услова за израду урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу Стамбено пословног објекта (Ламела А и Ламела Б). Приликом израде услова смо уважили шири обухват насеља тако да скица техничког решења опремања земљишта кабловском средњенапонском 20kV мрежом обухвата, осим тражене локације, и другу локацију која излази на улицу Милана Станивуковића.
2. За ту другу локацију која излази на улицу Милана Станивуковића у поменутим условима не обрађујемо другу трафостаницу. Када будемо добили и захтев за издавање услова за израду урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде те локације додаће се и та друга трафостаница (пored низа гаража).
3. У прилогу вам достављамо три скице изградње недостајућих електроенергетских објеката настале поводом постојећег захтева за локацију која излази у улицу Др. Тихомира Остојића.

Прилог:

- Три скице изградње недостајућих ЕЕО (опремање земљишта).

С поштовањем,



Директор огранка

Стевица Цигулов, дипл.ел.инж

Достављено:


- Наслову;
- Енергетици
- Писарници.



М.П.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд


11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466




-  Kabl 20kV XHE49-Az 3x1x150mm²
-  MBTS 20/0,4kV, SN blok 3V+2T, 2x1000kVA pored TS izgraditi SSKPK sa SSOMM JR i SSROJO

Skica 1 nedostajućih EEO prikaz cele trase: SN napajanje i TS za potrebe priključka na DSEE (orijentacione trase) R≈1:3040



Lokacija nedostajuće TS R 1:2642



Nova TS 20/0,4kV

Kabl 20kV

Zaštitna cev Ø125mm

СИТУАЦИОНИ ПЛАН

Skica 2 nedostajućih EEO na detalju situacije
planiranih SP objekata (osnova prizemlja) R \approx 1:425