



# JKP "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Пететјева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593-000

Факс 📠 023/562-535

Емаил ✉ office@vikzr.rs

🌐 www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

Arhitektonski studio  
NUOVA

Ул. Краља Aleksandra Karadordevićа бр.  
2/IX

Зрењанин

Датум: 17.08.2023. године

Број: 11/300

**Предмет:** Услови за израду урбанистичког пројекта урбанистичко– архитектонске разраде локација за изградњу Бетонске базе и Асфалтне базе са пратећим објектима производног објекта у складу са захтевом подносиоца **Arhitektonski studio NUOVA** и име инвеститора ЕКОГРАДЊА ДОО, из Зрењанина, на кат.пар. 15229/2, 15219/1, 15220/3, 15412/4, 15412/3, 15273/1, 15272/1, 15271/1, 15267/1, 15264/1, 15268/2 и 15272/2 КО Зрењанин I.

На основу Вашег захтева број **UP-06-08/23** издајемо Вам податке и услове за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко–архитектонске разраде локација за изградњу Бетонске базе и Асфалтне базе са пратећим објектима производног објекта, на кат.пар. 15229/2, 15219/1, 15220/3, 15412/4, 15412/3, 15273/1, 15272/1, 15271/1, 15267/1, 15264/1, 15268/2 и 15272/2 КО Зрењанин I.

1. Ново прикључење на водоводну мрежу није предвиђено пошто се бетонска и асфалтна база прикључују на постојећи бунар.
2. Прикључење објекта на фекалну канализацију извести на водо-непропусну санитарну јаму отпадних вода у оквиру комплекса. Отпадне воде из бетонске базе одвести у сепаратор. Отпадне воде од прања возила одвести у АБ сепаратор намењен за уклањање чврстих материја.
3. Атмосферске, условно чисте воде, са кровних површина упустити на зелену површину у оквиру.
4. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио: Горан Тајдић, дипл. Инж.	<b>Goran Tajdić</b> <b>291425</b> <small>Goran Tajdić 291425 c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, 2.5.4.97=MB:RS-08049637, 2.5.4.97=VATRS-101162753, cn=Goran Tajdić 291425, sn=Tajdić, givenName=Goran, serialNumber=CA:RS-291425, serialNumber=PNORS-1512972850033, email=goran.tajdic@vikzr.rs 2023.08.17 12:58:58 +02'00'</small>
Шеф службе за надзор и инвестиције: Братислав Томић, дипл. инж. грађ.	<b>Bratislav</b> <b>Tomić 309782</b> <small>Bratislav Tomić 309782 c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, 2.5.4.97=MB:RS-08049637, 2.5.4.97=VATRS-101162753, cn=Bratislav Tomić 309782, sn=Tomić, givenName=Bratislav, serialNumber=CA:RS-309782, serialNumber=PNORS-0704960734413, email=bratislav.tomic@vikzr.rs 2023.08.17 12:59:21 +02'00'</small>