



JKP "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593-000

Fax ☎ 023/562-535

Email ✉ office@vikzr.rs

🌐 www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

НУОВА архитектонски студио

Краља Александра I Карађорђевића 2/IX
Зрењанин

Датум: 28.02.2025. године

Број: 11-065

Предмет: Издавање података о посталећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта (П1), складишта (П), портирнице(П) и трафостанице на кат.парц. 15365/27 КО. Зрењанин I, у радној зони Југоисток I, Инвеститора ДОО НК Trgovina 028-Зрењанин Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.6 из Зрењанина

У складу са захтевом, Ваш број UP-03-02-2025, ЈКП „Водовод и канализација“, Зрењанин као управљач над водоводном и канализационом мрежом града Зрењанина, издаје податаке о посталећем стању стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пословног објекта (П1), складишта (П), портирнице(П) и трафостанице на кат.парц. 15365/27 КО. Зрењанин I, у радној зони Југоисток I, Инвеститора ДОО НК Trgovina 028-Зрењанин Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.6 из Зрењанина

1. На приложеној ситуацији уцртан је положај водоводне и канализационе мреже.
2. Прикључење на јавну водоводну мрежу предвидети на цевоводу VPLØ200mm, који се налази у улици Огњеслава Костовића, на катастарској парцели број **15365/82 КО Зрењанин I**. У случају да наведена водоводна мрежа не задовољава Ваше потребе, или за противпожарну заштиту, уградити појачивач притиска са резервоаром за противпожарну воду.
3. Шахт са водомерима поставити на приступачном месту ради лакшег читавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије објекта унутар парцеле **15365/27 КО Зрењанин I**.
4. Прикључење на јавну канализацију санитарних отпадних вода извршити на један од секундарних шахтова са kotaма (80.30-78.74 или 80.24-77.43) у ул. Огњеслава Костовића на катастарској парцели број **15365/82 КО Зрењанин I**. Подрумске и сутеренске просторије објекта, из безбедоносних разлога, не могу се директно прикључити на постојећи шахт.

5. Одвођење атмосферских вода извршити на атмосферски шахт са котама (80.24-77.83) који се налази у улици Огњеслава Костовића на катастарској парцели број **15365/82 КО Зрењанин I**.
6. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина.
7. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).
8. Радове на прикључењу водовода изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).
9. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио:

Тибор Олах, грађ. тех.

Шеф службе за надзор и инвестиције:

Братислав Томић, дипл. грађ. инж.

**Tibor
Olah
309781**

Digitally signed by Tibor Olah
309781
DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I
KANALIZACIJA ZRENJANIN,
2.5.4.97=MB:RS-08049637,
2.5.4.97=VATRS-101162753,
cn=Tibor Olah 309781, sn=Olah,
givenName=Tibor,
serialNumber=CA:RS-309781,
serialNumber=PNORS-250996385
0015, email=olah.tibor@vikzr.rs
Date: 2025.03.03 11:25:19 +01'00'

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT