ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593–000 Fax 023/562–535 Email office@vikzr.rs www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753
Матични број: 08049637

Текући рачун: 340–11015054–49

ARHITEKTONSKI STUDIO NUOVA DOO
Јеврејска 10
Зрењанин

Датум: 22.05.2026. године
Број: 11/123

Предмет: Захтев за издавање података о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта бр. 1 и вишепородичног стамбеног објекта бр. 2 на кат.парц. **19521 КО. Зрењанин I. у улици Корнела Радуловића у Зрењанину, инвеститора Слободана Петровића.**

У складу са захтевом. Ваш број UP-04-04-2026 od dana 20.05.2026 godine, ЈКП „Водовод и канализација", Зрењанин као управљач над водоводном и канализационом мрежом града Зрењанина, издаје податке о постојећем стању и услова за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта бр. 1 и вишепородичног стамбеног објекта бр. 2 на кат.парц. **19521 КО. Зрењанин I. у улици Корнела Радуловића у Зрењанину, инвеститора Слободана Петровића.**

1. На приложеној ситуацији уцртан је положај водоводне и канализационе мреже.

2. Ново прикључење на јавну водоводну мрежу потребан је прикључак **(Ø100мм)** предвидети на цевоводу Ø100mm, који се налази у улици Корнела Радуловића.
3. Шахт са водомером (потребна су три комбинована водомера са неповратним вентилом За стамбени објекат бр.1 – Ø50mm, за стамбени објекат бр.2.- Ø50mm и за хидранску мрежу Ø100mm) одређених унутрашњих димензија поставити на приступачном месту ради лакшег очитавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије објекта унутар парцеле. Минимални загарантовани притисак у мрежи је 2 бара у случају да то није довољно уградити појачивач притиска са затвореним прелазним резервоаром са слободним нивоом воде.
4. Прикључење на јавну канализацију санитарних отпадних вода извршити на шахт са котама (81.05-79.70) у ул. Корнела Радуловића. Подрумске и сутеренске просторије објекта, из безбедоносних разлога, не могу се директно прикључити на постојећи шахт.

5. Инвеститор је дужан да реши одвођење условно чистих атмосферских вода са кровних површина објекта. У улици Корнела Радуловића није изграђена атмосферска канализација.

6. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина.

7. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ. у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст,37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).

8. Радове на прикључењу водовода изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).

9. Ови услови важе све време важења локацијских услова. односно до истека важења грађевинске дозволе. а реализује се издавањем употребне дозволе. односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима. „Сл. Гласник РС“,35/2015 и 114/2015. члан 28).

Обрадио:
Тибор Олах, грађ. тех.

Дигитално потписано
Olah Tibor
издавалац сертификата:
Halcom a.d. Beograd
22.05.2026. 09:54:13


6,740
6,740
81.05-79.70
ACØ100
Prva proleterska
PVC200
6,873
6,871
6,870
6,870
6,869
6,867